

## План мероприятий

по устранению нарушений в предписании № 122/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара  
от 01.03.2018года

№ п/п	вид нарушения	отметка о выполнении
1.	Ширина дверей на путях эвакуации во всех группах детского сада, спортивном и актовом залах составляет менее 1,2 м (фактически от 0,74 до 0,78 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.	планируется проведение независимой оценки пожарного риска
2.	В группах № 8, 9, складском помещении на 2-ом этаже, подсобном помещении на 1-ом этаже, помещении для хранения бутафории в музыкальном зале эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	устранено
3.	Пожарный рукав в пожарном шкафу №1 не присоединен к пожарному крану.	устранено
4.	В кабинете психолога настенный звуковой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией людей находится в нерабочем состоянии.	устранено
5.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	планируется проведение расчетов



Т.П. Шувалова

