

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу
и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 122/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -
детский сад № 199»

* (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя.

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Оренбурга по пожарному надзору № 122
от « 01 » марта 2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 28 » марта 2018 г. по 17 ч 00 мин. « 05 » апреля 2018 г.
проведена проверка

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орен-
бургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской об-
ласти капитаном внутренней службы Дёминым Андреем Вячеславовичем

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -
детский сад № 199», по адресу: г. Оренбург, ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 29

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ № 199 Шуваловой Татьяной Петровной, заместитель заведую-
щего по административно-хозяйственной работе МБДОУ № 199 Вишняковой Татьяной Михай-
ловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ширина дверей на путях эвакуации во всех группах детского сада, спортивном и актовом залах составляет менее 1,2 м (фактически от 0,74 до 0,78 м) при числе эвакуирующихся более 15 чел.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1.7, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.04.2019	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
2	В группах № 8, 9, складском помещении на 2-м этаже, подсобном помещении на 1-м этаже, помещении для хранения бутафории в музыкальном зале эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	пп. «в» п. 42 ППР в РФ	01.04.2019	
3	Пожарный рукав в пожарном шкафу № 1 не присоединен к пожарному крану	п. 57 ППР в РФ	01.04.2019	
4	В кабинете психолога настенный звуковой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией людей находится в нерабочем состоянии	п. 61 ППР в РФ	01.04.2019	
5	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	п. 20 ППР в РФ	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и
Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
капитан внутренней службы

Дёмин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» апреля 2018 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил

Шувалова
(подпись)



«05» апреля 2018 г.

Заведующий МБДОУ № 199

Шувалова Татьяна Петровна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомερных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99