

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание № 722/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №199»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
*г. Оренбурга* по пожарному надзору № 722

от « 20 » 11 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 25 » ноября 2019 г. по 11 ч 00 мин. « 28 » ноября 2019 г.

проведена проверка

*Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области капитаном вв. службы Журавель Екатериной Игоревной.*

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,  
*муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №199», по адресу: г. Оренбург, ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 29*

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующим МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №199» Бахчевой Еленой Николаевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ширина дверей на путях эвакуации во всех группах детского сада, менее 1,2 м. (фактически от 0,74 м до 0,78 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек	<i>ч.3 ст.4, ч.1 ст.6, ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1.7, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009</i>	28.10.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области  
Журавель Е.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» ноября 2019 г.



(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

« 28 » ноября 2019 г.

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №199»  
Бахчеева Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-999